

焼却灰の溶出量試験

採 取 日 ： 令和6年6月13日 13:50

採取場所 ： 灰コンベア

分析項目	単位	分析結果	基準値	判定
アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005 未満	検出されないこと(0.0005 未満)	適合
水銀又はその化合物	mg/L	0.0005 未満	0.005 以下	適合
カドミウム又はその化合物	mg/L	0.01 未満	0.09 以下	適合
鉛又はその化合物	mg/L	0.03	0.3 以下	適合
六価クロム化合物	mg/L	0.06	1.5 以下	適合
砒素又はその化合物	mg/L	0.01 未満	0.3 以下	適合
セレン又はその化合物	mg/L	0.01 未満	0.3 以下	適合
1, 4-ジオキサン	mg/L	0.05 未満	0.5 以下	適合

焼却灰のダイオキシン類

採 取 日 ： 令和6年6月13日 13:50

採取場所 ： 灰コンベア

分析項目	単位	分析結果	基準値	判定
ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/g	0.000034	3以下	適合